



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 04 2017 року

№ 602-123-20-1/ 9580

Об'єкт експертизи: Мастики покрівельні та гідроізоляційні бітумні та бітумно-емульсійні (мастика БіЕм, мастика бітумно-каучукова, праймер бітумний, герма бутил)

виготовлені у відповідності із ДСТУ Б.В. 2.7.-108-2001 «Мастики покрівельні та гідроізоляційні загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 23.99.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівельно-ремонтні роботи, гідроізоляційні матеріали

Країна-виробник: Україна, ТОВ «Ореол-1», 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, 18, т/ф (044) 468-96-43, alex@oreol-1.com.ua, www.oreol-1.com.ua, виробничий майданчик, код за ЄДРПОУ 30045276

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «Ореол-1», 04074, м. Київ, вул. Коноплянська, 18, т/ф (044) 468-96-43, alex@oreol-1.com.ua, www.oreol-1.com.ua, код за ЄДРПОУ 30045276

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК п.р.з.: вуглеводнів аліфатичних насичених C₁-C₁₀ (в перерахунку на С) – 300 мг/м³, п. IV кл. небезпеки; уайт-спіриту (в перерахунку на С) – 300 мг/м³, п. IV, кл. небезпеки; сольвент-нафти (в перерахунку на С) 100 мг/м³, п. 4 клас небезпеки; пилу що містить азбест (з вмістом хризотил азбесту до 10 %) по азбесту – 0,06 волокон/мл відповідно до СН 4617-88 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи", ДБН В.1.4.-1.01-97 «Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху

рабочей зоны". Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація"; дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Мастики покрівельні та гідроізоляційні бітумні та бітумно-емульсійні (мастика БіЕм, мастика бітумно-каучукова, праймер бітумний, герма бутил) за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б.В. 2.7.-108-2001 «Мастики покрівельні та гідроізоляційні загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут
медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №5434 від 22 березня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
завідуючий лабораторією випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"
М.П.



Захаренко М.І.